

International Sportive Village

Owner : Military Engineering



Consultant : Sabbour Consulting



Contractor : Orascom construction -Egypt



Material Submittal Form (MSF)

Architectural  Structural  Electrical  Mechanical  HVAC  Plumbing & Fire  Others


NUMBER : ISC-OC-MS-ME-0239 Rev02	PROJECT CODE : 398-432-433-434-435
DATE : 15-3-2021	AREA OF APPLICATION : All Buildings

Catalogues  Samples  Prequalifications  Certificates  Data sheets

Material Description :

Dampers

إستيفاء ملاحظات الإستشاري



Drawing/Spec/BOQ Ref: 15880  
 Country of Origin: Egypt  
 Manufacturer: Canada Duct  
 Supplier: Mira Tech

Submitted By :  
 Engineer: *Caroline*  
 Procurement Manager, Eng: *For Caroline*  
 TO.Manager Eng: *15/3 2021*

Consultant

Approved \_\_\_\_\_ Approved as noted \_\_\_\_\_ Revise & Resubmit \_\_\_\_\_ Reject \_\_\_\_\_

Comment : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Name Position Signature / Date



REF:ISC-MA-MEP-373

التاريخ : ٢٠٢١/٠٣/١٨

## لجنة اعتماد مواد

رقم الطلب:	تاريخ الطلب:	مقدم من شركة : أوراسكوم		
DATA SHEET <input type="checkbox"/>	CATALOGUES <input type="checkbox"/>	SAMPLE <input type="checkbox"/>	CERTIFICATES <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

إلى الشركة المنفذة والمكتب الاستشاري

تم اعتماد العينات الآتية :

وصف المادة	كود	الشركة الموردة	الشركة المنتجة
Dampers إستيفاء ملاحظات الإستشاري	B	Mira Tech	Canada Duct

بالأشارة إلى خطابكم رقم ISC-OC-MEP-MS-ME-0239REV02 بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٥ و بعد

تقديمكم لعينة ثائية معدلة نفيديكم أنه بعد الاطلاع على الشهادات المرفقة من المقاول و مراجعة

المواصفات الفنية للمشروع أنه تم اعتماد شركة Canada Duct لل Volume Damper كود (B)

مع الملاحظات التالية:-

- ١- عمل تقوية لذراع التحكم الخاصة بال Volume Damper.
- ٢- عمل تقوية للصاج المتحرك عليه ذراع التحكم.
- ٣- يتم تحديد أماكن و أبعاد ال Volume Damper طبقاً للوحات التنفيذية المعتمدة للمواصفات الفنية و متطلبات المشروع.
- ٤- تقديم شهادات إختبارات معتمدة تطابق مواصفات المشروع.

قائد طاقم الإشراف

راند/أحمد السيد البدوي صالح

التوقيع ( )

عضو (١)

نقيب/شادي محمد حجاج

التوقيع ( )

تعليمات: في حالة استخدام الشركات مواد غير معتمدة من المكتب الفني سيتم مصادرتها وإتلافها بواسطة المالك

المشروع : نادي الرماية الدولية  
التاريخ : 2021/3/18  
الموضوع: Volume Damper Canada Duct  
رقم الخطاب : ISC-SAB-ME-L-0594

عناية السيد المقدم / عمرو محفوظ  
السادة / شركة اوراسكوم


تحية طيبة وبعد ....


بالإشارة للموضوع عاليه وخطابكم رقم ISC-OC-MEP-MS-ME-0239REV02 بتاريخ 2021/03/15 وبعد تقديمكم لعينة ثانية معدلة نفيديكم أنه بعد الاطلاع على الشهادات المرفقة من المقاول ومراجعة المواصفات الفنية للمشروع أنه تم اعتماد شركة Canada Duct لل Volume Damper كود (B) مع الملاحظات التالية :-


- (1) عمل تقوية لذراع التحكم الخاصة بال Volume Damper.
- (2) عمل تقوية للصاج المتحرك عليه ذراع التحكم .
- (3) يتم تحديد أماكن وأبعاد ال Volume Damper طبقا للوحات التنفيذية المعتمدة للمواصفات الفنية ومتطلبات المشروع.
- (4) تقديم شهادات إختبارات معتمدة تطابق مواصفات المشروع.

مع خالص تحياتي،

مدير المشروع  
م/ هشام موسي



  
مدير الكهروميكاتيك  
م/ وليد عز الدين

  
2021/3/18